Die Zukunft gemeinsam gestalten

P R O J E K T D A T E N B L A T T

Turnhalle Eitorf

Anlagengröße: 44 kWp

OBJEKTDATEN

Standort	Eitorf
Dachform	Flachdach
Schneelastzone	I
Baujahr	1960
zusätzliche Belastbarkeit	16kg/m^2
Dachaufbau	2011 renoviertes Teerdach

ANLAGENDATEN

Inbetriebnahme	17.11.2011
Ausrichtung Azimut	185°
Ausrichtung Elevation	17°
Unterkonstruktion	Stahlträger
Modultyp	Yingli YL 235P
Modulanzahl	188
Wechselrichter	SMA
Wechselrichteranzahl	4
Soll-Ertrag seit Inbetriebnahme	564,21 MWh
erzielter Ertrag seit Inbetriebnahme	547,18 MWh (-3,02 %)
geplanter spezifischer Ertrag/Jahr	960 kWh/kWp
progn. spezifischer Ertrag (2025)	931,02 kWh/kWp
progn. Ertrag (2025)	41,13 MWh

UMWELT

Vermiedene CO_2-Emissionen insgesamt	383,02 t

WIRTSCHAFTLICHKEIT

Einspeisevergütung	0,2825 €/kWh
Einspeisevergütung (2025)	11.619,88 €
Investition	99.546,00 €
Abschreibung	4.977,30 €/Jahr
Wartung/Instandhaltungskosten	1.207 €/Jahr
Gesamtkapitalrendite (2025)	5,46 %



Vollständige Anlagenstatistik: www.gsne.de/projekte?id=17

Stand: 01.05.2025